


JA-60GSM

Instrukcja użytkownika



 **DPK System**

1. Funkcje użytkownika JA- 60 GSM dialer

JA-60GSM oferuje wiele użytecznych funkcji umożliwiających wszechstronne wykorzystanie w systemie alarmowym oraz przy sterowaniu dodatkowymi urządzeniami. Instalator po skończonej instalacji systemu powinien zademonstrować możliwości JA-60GSM oraz dokładnie wytłumaczyć, w jaki sposób zmienia się kody zdalnego dostępu i inne ustawienia programowane przez użytkownika.

1.1. Rozmowy z zainstalowanego telefonu

Po zainstalowaniu modułu GSM, podłączony do niego telefon może służyć również do rozmów telefonicznych. Po podniesieniu słuchawki telefonu usłyszysz wolny sygnał. Wybierz numer telefonu pod który chcesz zadzwonić. Możesz również wybrać z innego telefonu numer tel. karty SIM wykorzystanej do modułu GSM i zadzwonić do centrali.

Jeżeli po wybraniu numeru usłyszysz sygnał „zajęty”, linia telefoniczna jest zajęta lub moduł GSM analizuje poprzedni komunikat (np. dane wysyłane do stacji monitorowania).

Możliwe jest także wykorzystywanie klawiatury telefonu podpiętego do dialera GSM, do sterowania systemem alarmowym. Poprzez naciśnięcie przycisku #, możesz przełączyć klawiaturę z trybu telefonicznego w tryb kontroli systemu alarmowego.

1.2. Komunikaty SMS wysyłane poprzez terminal SMS dołączony do JA-60GSM

Telefon SMS-8010 lub terminal Piccolo połączony z dialerem umożliwia wysyłanie i otrzymywanie komunikatów SMS poprzez kartę zainstalowaną w JA-60GSM. Możliwości SMS:

- Edycja tekstów SMS
- Wyświetlanie i pamięć przychodzących SMS'ów
- Wyświetlanie numeru połączenia przychodzącego
- Książka telefoniczna

1.3. Zdalna kontrola systemu przez telefon

System wyposażony w moduł komunikacji GSM może być zdalnie sterowany. Istnieją dwie możliwości kierowania systemem poprzez telefon komórkowy – przy pomocy wiadomości SMS lub przez klawiaturę telefoniczną, która zadziała tak jak klawiatura przy systemie alarmowym. Druga z metod może być również stosowana przy użyciu telefonu stacjonarnego.

Powyższy opis ma zastosowanie do ustawień fabrycznych modułu. Ustawienia związane ze zdalnym sterowaniem mogą być zmienione przez instalatora. Instalator zobowiązany jest do wyjaśnienia wszystkich ustawień i zaprogramowania dialera zgodnie z oczekiwaniami użytkownika.

1.4. Sterowanie przez SMS – zasady ogólne

- Polecenia SMS mogą być wysyłane przy pomocy telefonu komórkowego lub ze strony internetowej: (www.GSMlink.cz).
- Litery stosowane w SMS'ach nie mogą zawierać polskich znaków jak ą, ś, ć itp.
- **Wszystkie instrukcje SMS muszą być oddzielone spacją.**
- Po zastosowaniu znaku % poprzednie teksty (wiadomości) zostaną pominięte. Zastosowanie w tekście wiadomości SMS znaku %% zakończy proces – wszystkie teksty napisane po tym symbolu zostaną zignorowane. Zalecane jest stosowanie tego symbolu (%%), w przypadku gdy operator sieci ma zwyczaj dołączania np. reklam.
- **Uwaga – jeżeli przychodząca komenda SMS będzie nie właściwa lub dołączone będą do niej jakieś dodatkowe teksty, to nie zostanie ona wykonana, jeżeli nie zostaną użyte znaki % lub %%.**

Przykład:

“Czesc, ten tekst zostanie zignorowany ME % MO %% Dziekuje” – tylko komenda MO będzie wykonana

“Czesc, MO” – komenda będzie ignorowana, ponieważ zawiera dodatkowy tekst.

- Fabryczne ustawienia tekstu komend mogą być zmienione przez instalatora lub użytkownika (patrz sekcja 3). Przykładowo polecenie **AUXON** może być zmienione na **wlacz ogrzewanie**.



1.5. Uzbrowanie systemu komenda SMS (AM xxxx)

Komenda **AM** z aktualnym kodem dostępu może być stosowana do uzbrajania systemu alarmowego. Jeżeli system został wcześniej uzbrojony, powyższa komenda nie zmieni stanu alarmu.

Należy wysłać SMS z tekstem: **AM_xxxx**

xxxx jest to aktualny cztero cyfrowy kod dostępu (użytkownika lub Master)
 _ spacja

Przykład: Wysłanie SMS'a z tekstem **AM 1234** spowoduje uzbrojenie systemu alarmowego w ten sam sposób w jaki zostałby uzbrojony z klawiatury przez wciśnięcie kodu 1234.

Uwagi:

- System potwierdzi otrzymaną komendę AM poprzez przesłanie odpowiedzi w postaci SMS'a.
- Jeżeli nie jest możliwe uzbrojenie systemu – przykładowo system jest w trybie programowania, wówczas zostaniesz powiadomiony o tym poprzez wiadomość SMS.
- Jeżeli system alarmowy jest podzielony na strefy, wówczas komunikat AM uzbroi tę strefę, do której przypisany jest dany kod.
- Jeżeli uzbrojenie systemu możliwe jest bez wprowadzenia kodu, wówczas wiadomość AM można również wysłać bez kodu. Komenda AM działa jak szybkie uzbrojenie.

1.6. Rozbrojenie systemu komenda SMS (DM xxxx)

Komenda **DM** z aktualnym kodem dostępu może być stosowana do rozbrajania systemu alarmowego. Jeżeli system został wcześniej rozbrojony, powyższa komenda nie zmieni stanu alarmu.

Należy wysłać SMS z tekstem: **DM_xxxx**

xxxx jest to aktualny cztero cyfrowy kod dostępu (użytkownika lub Master)
 _ spacja

Przykład: Wysłanie SMS'a z tekstem **DM 1234** spowoduje rozbrojenie systemu alarmowego w ten sam sposób w jaki zostałby rozbrojony z klawiatury przez wciśnięcie kodu 1234.

Uwagi:

- System potwierdzi otrzymaną komendę poprzez przesłanie odpowiedzi w postaci SMS'a.
- Jeżeli nie możliwe jest rozbrojenie systemu – przykładowo system jest w trybie programowania, wówczas zostaniesz powiadomiony o tym poprzez wiadomość SMS.
- Jeżeli system alarmowy jest podzielony na strefy, wówczas komunikat DM_kod rozbroi tę strefę, do której przypisany jest dany kod.
- Jeżeli system alarmowy jest podzielony na strefy komenda (AM lub DM) wysłana przed kodem użytkownika, będzie miała taki sam efekt jak rozbrojenie/uzbrojenie systemu z klawiatury – nie ważne czy użyjemy komendy AM czy DM, jeżeli system był załączony to się wyłączy, a jeżeli był wyłączony to się załączy.

1.7. Aktualny stan pracy centrali (MO)

Komenda **MO** może być stosowana w celu uzyskania wiadomości na temat aktualnego stanu pracy systemu. Dealer odpowie przysyłając SMS informujący o aktualnym stanie systemu, poziomie sygnału GSM, statusie GPRS oraz łączności z bazą monitorowania. SMS wysłany do dialera: **MO**

Przykład: Jeżeli system jest uzbrojony, to odpowiedzią po komendzie MO będzie SMS: *Raport systemu alarmowego: Stan centrali: Uzbrojona, GSM:7, GPRS Tak, MS1 Nie, MS2 Tak*

Uwaga: jeżeli chcesz chronić tą komendę hasłem, możesz ją zmienić patrz sekcja 3.



1.8. Ostatnie zdarzenie w systemie (ME)

Komenda **ME** może być stosowana w celu uzyskania raportu o ostatnim zdarzeniu zapisanym w pamięci systemu alarmowego. Dialer odpowie przesyłając wiadomość SMS.
SMS wysłany do dialera: **ME**

Przykład: Jeżeli system został rozbrojony po wcześniejszym alarmie, odpowiedzią na komendę ME będzie SMS: Raport systemu alarmowego: Ostatnie zdarzenie: Alarm odwołany przez użytkownika, Centrala systemu, Czas: 02.04. 19:48

Uwaga: jeżeli chcesz chronić tą komendę hasłem, możesz ją zmienić – patrz sekcja 3.

1.9. Zdalne sterowanie dodatkowymi urządzeniami przez SMS (AUXON, AUXOFF, PGON, PGOFF)

Poniższe komendy mogą być stosowane do sterowania wyjściami **AUX** oraz **PG** (przykładowo ogrzewanie w domu). Dialer potwierdzi otrzymanie komendy poprzez wysłanie odpowiedzi SMS'em.

Załączenie wyj. AUX, SMS:	AUXON
Wyłączenie wyj. AUX, SMS:	AUXOFF
Załączenie wyj. PG, SMS:	PGON
Wyłączenie wyj. PG, SMS:	PGOFF

Przykład: aby załączyć np. ogrzewanie wyślij SMS: AUXON

Uwaga: jeżeli chcesz chronić tą komendę hasłem, możesz ją zmienić – patrz sekcja 3.

1.10. Zdalne sterowanie systemem z klawiatury telefonu

Jeżeli chcesz sterować systemem alarmowym z telefonu (komórkowego lub stacjonarnego) wykonaj następujące czynności:

- Wybierz na klawiaturze telefonu nr systemu alarmowego. Podpięty do alarmu telefon zadzwoni.
- Jeżeli nikt nie odbierze telefonu, system odpowie do 25 sekund, w zależności od ustawień odbierania (usłyszysz krótki sygnał).
- Wpisz kod dostępu; fabrycznie są to cztery jedyńki (1111). Aby zmienić ten kod patrz 4.1.
- System potwierdzi sygnałem: 1 sygnał = uzbrojony, 2 sygnały = rozbrojony, 3 sygnały = tryb P, syrena = alarm.
- Od tego momentu klawiatura telefonu zacznie działać jak klawiatura systemowa. Przycisk * odpowiada przyciskowi **F** na klawiaturze systemowej, a # klawiszowi **N**.
- Aby zakończyć połączenie odłóż słuchawkę. Połączenie zostanie również zerwane jeżeli w ciągu 60 sekund nie wydasz żadnego polecenia do systemu.

Uwagi:

- Zdalny dostęp z telefonu stacjonarnego jest jedynie możliwy w systemie tonowym (DTMF).
- Niemożliwe jest zdalne sterowanie systemem alarmowym bez aktualnego kodu dostępu.

1.11. Zdalne sterowanie wyjściami PG przez klawiaturę telefonu

Jeżeli chcesz sterować urządzeniami domowymi poprzez wyjścia **PGX** i **PGY** z telefonu (komórkowego lub stacjonarnego) wykonaj następujące czynności:

- a) Wybierz na klawiaturze telefonu nr systemu alarmowego. Podpięty do alarmu telefon zadzwoni.
- b) Jeżeli nikt nie odbierze telefonu, system odpowie do 25 sekund w zależności od ustawień odbierania (usłyszysz krótki sygnał).
- c) Wpisz kod dostępu; fabrycznie są to cztery jedyńki (1111). Aby zmienić ten kod – patrz punkt 4.1.
- d) System potwierdzi ważność kodu dwoma długimi sygnałami.



e) Od tego momentu możesz sterować wyjściami PgX i PgY poprzez wciśnięcie:

***80** wyłączy **PgX** lub **PgY**, lub obydwu

***81** załączy **PgX** lub **PgY**, lub obydwu

f) Aby zakończyć połączenie odłóż słuchawkę. Połączenie zostanie również zerwane jeżeli w ciągu 60 sekund nie wydasz żadnego polecenia do systemu.

Uwagi:

- Zdalny dostęp z telefonu stacjonarnego jest jedynie możliwy w systemie tonowym (DTMF).
- Jeżeli na centrali została zaprogramowana funkcja 300 (szybkie załączanie z kodem), do sterowania wyjściami PG należy użyć: (*8[kod]0 lub *8[kod]1).
- Ta funkcja działa identycznie jak manualne załączanie wyjść na klawiaturze przy pomocy F80, F81.

2. Raporty głosowe i SMS

Ustawienia fabryczne przystawki GSM pozwalają na przesyłanie raportów w postaci wiadomości SMS oraz wiadomości głosowych, pod zaprogramowane numery telefonów, jeżeli system alarmowy ma do przekazania ważne komunikaty (alarm, uzbrojenie, itp.).

Jeżeli chcesz zmienić rodzaje wysyłanych raportów patrz sekcja 3.

Poniższe ustawienia mogą być realizowane jedynie przez administratora systemu znającego kod master (fabryczny 1234). Wszystkie ustawienia mogą być programowane z klawiatury systemu alarmowego. Przerwanie wprowadzanej sekwencji może zostać zrobione przez wciśnięcie na klawiaturze N. Właściwie wprowadzone ustawienie zostaje automatycznie zapamiętane. Aby móc zmienić wybrane ustawienia najpierw należy wejść w tryb uczenia, wprowadzając z klawiatury:

F 0 master kod . (tryb uczenia jest sygnalizowany zapaleniem się litery **U** na wyświetlaczu klawiatury).

Przykład: Jeżeli kod master to 1234 wprowadź: **F01234**

Przyciskając **“N”** wychodzimy z tego trybu.

2.1. Programowanie numerów telefonów

Komunikator GSM ma możliwość zapamiętania 8 nr telefonicznych, na które przesyłane będą raporty SMS lub/i wiadomości głosowe. Każda pozycja, na której może być przypisany nr telefonu ma zaprogramowane określone rodzaje raportów jakie będą przesyłane na dany nr telefonu – tabela 2.2. Poprzez wpisanie nr telefonicznego na daną pozycję pamięci komunikatora wybierasz rodzaj informacji jakie będziesz odbierał na tym nr telefonu:

7t xxx...x F0

gdzie:

- t** pamięć telefonu 1 do 7 (8 nr przeznaczony jest dla instalatora)
- xxx...x** nr telefonu (max. 20 cyfr), wpisz **F9** przed numerem, jeżeli musisz użyć znaku **+** dla ustawienia formatu międzynarodowego. Aby wysłać wiadomość głosową lub SMS na telefon/terminal SMS podłączony bezpośrednio do dialera wpisz nr **001**.

Kasowanie numerów telefonicznych z pamięci dialera:

7tF0

gdzie:

- t** pamięć telefonu 1 do 7



Test wysyłania raportów:

Jeżeli chcesz otrzymywać raporty o wszelkich odczytanych przez system zdarzeniach poprzez wiadomości SMS oraz powiadomienie telefoniczne, a twój nr telefonu to **xyzxyz**, wpisz następującą sekwencję: **75xyzxyzF0** (kiedy centrala systemu jest w trybie użytkownika **U**). Następnie wyjdź z tego trybu wciskając **N**. Teraz możesz uzbroić system, a otrzymasz SMS z raportem mówiącym o uzbrojeniu. Aby wyłączyć funkcję testu w trybie użytkownika wprowadź: **75F0**. **Wejście do trybu użytkownika** wprowadź F0 master kod (fabryczny 1234) kiedy centrala jest rozbrojona.

Uwagi:

- Wiadomości SMS mogą być wysłane tylko do sieci komórkowych lub na telefony umożliwiające odbiór SMS
- Wiadomość dźwiękowa może być wysłana na dowolny telefon (stacjonarny i komórkowy).
- Dialer GSM może informować SMS'em lub dźwiękowo o każdym zaistniałym w systemie zdarzeniu. Ustawienia związane z wysyłaniem określonego zdarzenia pod dany numer można zmienić – patrz sekcja 3.

2.2. Tabela numerów telefonicznych

Pamięć	Wprowadzana sekwencja	Wysyłane raporty na poszczególne telefony (ustawienia fabryczne):	Numer telefonu
1.	71 ___ F0	- ALARMY SMS - INFORMACJE TECHNICZNE SMS	
2.	72 ___ F0		
3.	73 ___ F0	- ALARMY SMS - ALARMY DŹWIĘKOWO	
4.	74 ___ F0		
5.	75 ___ F0	- ALARMY, UZBROJENIA & ROZBROJENIA SMS. - ALARMY DŹWIĘKOWO - INFORMACJE TECHNICZNE SMS	
6.	76 ___ F0		
7.	77 ___ F0	- ALARMY DŹWIĘKOWO	
8.		Informacje techniczne SMS pozycja zarezerwowana dla instalatorów	



3. Ustawienia związane z wysyłanymi raportami

- Dialer może raportować wszystkie zdarzenia systemowe przez SMS (patrz tabela 3.2.1.).
- Wszystkie fabryczne teksty SMS oraz rodzaje raportowanych zdarzeń na poszczególne numery telefonu mogą być zmienione.
- Na każdy z zaprogramowanych numerów mogą być wysyłane wszystkie zdarzenia.
- Każde z zaistniałych zdarzeń może powodować wysyłanie wiadomości dźwiękowej.
- Można zmieniać treści SMS'ów służących do zdalnego sterowania.

Centrala musi znajdować się w trybie użytkownika **U (F0 master kod**, gdy system jest rozbrojony, wyjście z tego trybu przez wciśnięcie **N**), aby zmienić poszczególne ustawienia użyj sekwencji:

3.1. Przypisanie raportów SMS poszczególnych zdarzeń do numerów telefonicznych

Tabela 3.2.1 zawiera kompletną listę raportowanych zdarzeń alarmowych. W tabeli wskazane jest również, na które nr telefonów przesłane zostaną dane raporty w postaci wiadomości SMS. Możesz stworzyć swoje własne ustawienia poprzez wpisanie sekwencji:

81 uu t y

gdzie:

uu	indeks zdarzenia od 01 do 31
t	pamięć numeru telefonu od 1 do 7
y	0 = zdarzenie nie wysyłane, 1 = zdarzenie wysyłane

Przykład: jeżeli wybierzesz sekwencję 810171 i wzbudzony zostanie alarm włamaniowy (indeks zdarzenia 01) przez czujnik nr 1, na numer telefonu, który został zaprogramowany na pozycji 7, wysłana zostanie wiadomość: 'Raport systemu alarmowego: Bezprzewodowy czujnik nr 1 wzbudził alarm włamaniowy, Czas: 10.04, 11:16'

Uwaga: SMS składa się z czterech części składowych (nazwa instalacji, nazwa urządzenia, nazwa zdarzenia, data i czas) – tekst ten może być dowolnie zmieniany przez użytkownika, patrz sekcja 3.3 .

3.2. Przypisanie ostrzeżeń dźwiękowych do numerów telefonicznych.

Tabela 3.2.1 pokazuje kompletną listę możliwych zdarzeń systemowych. Możliwe jest indywidualne ustawienie, które ze zdarzeń będą raportowane poprzez wiadomości dźwiękowe. Możesz stworzyć swoje własne ustawienia poprzez wpisanie sekwencji:

82 uu t y

gdzie:

uu	indeks zdarzenia od 01 do 31
t	pamięć numeru telefonu od 1 do 7
y	0 = zdarzenie nie wysyłane, 1 = zdarzenie wysyłane



3.2.1. Tabela – raportowane zdarzenia SMS i dźwiękowe – ustawienia fabryczne

	Numer tel. 1		Numer tel. 2		Numer tel. 3		Numer tel. 4		Numer tel. 5		Numer tel. 6		Numer tel. 7		Numer tel. 8	
	SMS	Akust	SMS	Akust	SMS	Akust	SMS	Akust	SMS	Akust	SMS	Akust	SMS	Akust	SMS	Akust
1. Alarm z linii natychmiastowej	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2. Alarm z linii opóźnionej	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
3. Alarm pożarowy	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
4. Alarm napadowy	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
5. Alarm zły kod dostępu	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
6. Alarm - powrót zasilania AC (po wyl central)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
7. Alarm sabotażowy	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
8. Wszystkie sabotaże OK																
9. Koniec alarmu																
10. Koniec alarmu po kodzie MK/UK	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
11. Uzbrojenie									*	*						
12. Rozbrojenie									*	*						
13. Częściowe uzbrojenie F2									*	*						
14. Szybkie uzbrojenie F1									*	*						
15. Awaria komunikacji zewnętrznej	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
16. Komunikacja wewnętrzna OK																*
17. Awaria/Błąd	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
18. Koniec Awarii/Błędu																*
19. Brak zasilania AC (po 30 min.)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
20. Brak zasilania AC									*	*						*
21. Powrót zasilania AC																
22. Awaria baterii	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
23. Koniec awarii baterii																
24. Wejście w tryb programowania																
25. Wyjście z trybu programowania																
26. Zdalny dostęp																
27. Koniec zdalnego dostępu																
28. Wykryto zakłócenia RF	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
29. Awaria komunikacji wewnętrznej	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
30. Komunikacja wewnętrzna OK																*
31. Test periodyczny (24h Test)																

Po wprowadzeniu zmian w wysyłanych raportach zaleca się ich zaznaczenie w powyższej tabeli.

3.3. Zmiana tekstów SMS

W komunikatorze GSM zaprogramowane są wiadomości SMS opisujące dane zdarzenia (zdanie wprowadzające, opis zdarzenia, źródło zdarzenia) oraz teksty, które rozpoznawane są jako polecenia służące do zdalnego sterowania systemem. Wszystkie te teksty mogą zostać zmienione poprzez wysłanie odpowiedniej wiadomości SMS do komunikatora GSM:

Yyyyyy_TXT_z,text, z,text

gdzie:

yyyyy	zdalny kod dostępu; fabrycznie to 1111; ten kod powinien zostać zmieniony, patrz sekcja 4.1.
TXT	tekst poleceń programowania
z	indeks tekstu (110 - 711 patrz tabela 3.3.1).
,	przecinek (separator)
text	nowy tekst, nie mogą występować w nim znaki interpunkcyjne oraz znaki polskie jak: ą, ę, ż itp. wszelkie przerwy (spacje) zostaną zignorowane
_	spacja

Uwaga: Jeżeli zmienisz teksty fabrycznie zapisanych wiadomości z pozycji od 703 do 711, system potraktuje zmienione wiadomości jako aktualne polecenia służące do sterowania systemem.

Jeżeli zmienisz polecenie 'MO' (wiadomość 705) na polecenie: 'Proszę podaj aktualny status centrali', wysyłając takie polecenie, system zareaguje w ten sam sposób jak wysłanie przed zmianą wiadomości: 'MO'. W ten sposób polecenia służące do zdalnego sterowania systemem mogą być personalizowane i jednocześnie chronione przez kod dostępu (pożądane hasło może być częścią polecenia).

Przykład: jeżeli kod zdalnego dostępu to 1111, wysłanie wiadomość SMS:

1111_TXT_201, pilot wujka Piotrka, 202, pilot cioci Klary

spowodują zmianę treści SMS'a wysłanego w przypadku uzbrojenie lub rozbrojenia sterownikiem 1 i 2.



3.3.1. Tabela tekstów SMS

Id Tekstu (z)	Tekst fabryczny	Id Tekstu (z)	Tekst fabryczny
110	Kod Master	301	Czujnik przewodowy #1
201	Sterownik #1	302	Czujnik przewodowy #2
202	Sterownik #2	303	Czujnik przewodowy #3
203	Sterownik #3	304	Czujnik przewodowy #4
204	Sterownik #4	305	Czujnik przewodowy #5
205	Sterownik #5	306	Czujnik przewodowy #6
206	Sterownik #6	307	Czujnik przewodowy #7
207	Sterownik #7	308	Czujnik przewodowy #8
208	Sterownik #8	309	Czujnik przewodowy #9
501	Kod użytkownika #1	310	Czujnik przewodowy #10
502	Kod użytkownika #2	311	Czujnik przewodowy #11
503	Kod użytkownika #3	312	Czujnik przewodowy #12
504	Kod użytkownika #4	313	Czujnik przewodowy #13
505	Kod użytkownika #5	314	Czujnik przewodowy #14
506	Kod użytkownika #6	315	Czujnik przewodowy #15
507	Kod użytkownika #7	316	Czujnik przewodowy #16
508	Kod użytkownika #8	401	Czujnik bezprzewodowy #1
509	Kod użytkownika #9	402	Czujnik bezprzewodowy #2
510	Kod użytkownika #10	403	Czujnik bezprzewodowy #3
511	Kod użytkownika #11	404	Czujnik bezprzewodowy #4
512	Kod użytkownika #12	405	Czujnik bezprzewodowy #5
513	Kod użytkownika #13	406	Czujnik bezprzewodowy #6
514	Kod użytkownika #14	407	Czujnik bezprzewodowy #7
700	Raport systemu alarmowego:	408	Czujnik bezprzewodowy #8
703	AM	409	Czujnik bezprzewodowy #9
704	DM	410	Czujnik bezprzewodowy #10
705	MO	411	Czujnik bezprzewodowy #11
706	ME	412	Czujnik bezprzewodowy #12
707	AUXON	413	Czujnik bezprzewodowy #13
708	AUXOFF	414	Czujnik bezprzewodowy #14
710	PGON	415	Czujnik bezprzewodowy #15
711	PGOFF	416	Czujnik bezprzewodowy #16

4. Ogólne ustawienia

Wejść w tryb użytkownika **U (F0 kod master)**, gdy centrala jest rozbrojona, wyjście z tego trybu przez **N)** następnie użyj sekwencji:

4.1. Zmiana kodu zdalnego dostępu

9 4 xxxxxxxx F1

gdzie:

xxxxxxx nowy kod, od 1 do 8 cyfr

Jeżeli wybierzesz **94F1** - kod będzie usunięty i zdalne sterowanie systemem zostanie wyłączone.

Ustawienie fabryczne: 1111

4.2. Jednokrotny dostęp zdalny w trybie użytkownika "U"

W momencie gdy centrala jest w trybie uczenia **U**, możesz umożliwić jednorazowy dostęp poprzez wpisanie **970**, po wpisaniu tego kodu, dialer odpowie na każde przychodzące połączenie po jednym sygnale. **Bez pytania o kod dostępu**, klawiatura telefonu, z której wykonywane zostanie połączenie spełniać będzie funkcje klawiatury systemowej (* na telefonie odpowiada F na klawiaturze, # na telefonie odpowiada N na klawiaturze).

Po rozłączeniu **natychmiastowo opcja ta zostanie wyłączona.**



4.3. Sprawdzenie poziomu sygnału GSM

Aby zmierzyć siłę zasięgu sieci GSM, wciśnij na klawiaturze systemowej kod **971** będąc w trybie użytkownika **U**. Po wciśnięciu tego kodu, klawiatura pokaże sygnał w skali od **0** do **9** i co sekundę wydawać będzie dźwięk pokazując jednocześnie nowe pomiary. Dla prawidłowego funkcjonowania modułu GSM zasięg powinien wynosić **3** lub **wyżej**. Aby przywrócić system do trybu użytkownika **U** wciśnij **N**.

4.4. Funkcje telefonu podłączonego do dialera

Dialer posiada wejście do podłączenia telefonu stacjonarnego. Funkcje dołączonego do modułu komunikacji GSM telefonu mogą być modyfikowane w trybie użytkownika **U** poprzez wpisanie sekwencji:

98 y

Gdzie:	Funkcja
y = 0	Możliwe jest wykonywanie rozmów z telefonu, natomiast jeżeli po podniesieniu słuchawki wciśniemy # klawiatura telefonu staje się systemową.
y = 1	Klawiatura telefonu jest klawiaturą systemową, można sterować i programować centralę, rozmowy natomiast nie są dostępne.
y = 2	Funkcje telefonu wyłączone
y = 3	Telefon awaryjny – jeżeli podniesiesz słuchawkę dialer sam automatycznie wybierze odpowiedni numer (patrz sekcja 4.5).

Uwagi:

- Dla **y=0**, po podniesieniu słuchawki, telefon można przełączyć w tryb **y=1** (klawiatura systemowa) przez wciśnięcie znaku **#**. Aby wyjść z tego trybu odkładamy słuchawkę.
- Dla **y=3**, poprzez wciśnięcie ***** po dwóch sekundach od momentu podniesienia słuchawki usłyszysz sygnał tonowy i wówczas możesz wybrać dowolny numer. Jeżeli wciśniesz **#** telefon przełączysz jako klawiaturę systemową.

4.5. Ustawienia numeru awaryjnego

Jeżeli telefon został ustawiony jako awaryjny (patrz sekcja 4.4), wpisany tutaj numer zostanie automatycznie wybrany po podniesieniu słuchawki. Ten numer można zaprogramować poprzez sekwencje:

99 xx...x F0

gdzie:

xxx...x numer telefonu (max. 20 cyfr), wpisz **F9** przed numerem telefonu (jeżeli wymagany jest prefix)

4.6. Zdalne programowanie systemu przez SMS

Komunikat **PRG** może być stosowany do programowania i wprowadzania sekwencji do systemu alarmowego. Daje to ten sam efekt, co korzystanie z klawiatury systemowej. Należy wpisać następujące polecenie:

Yyyyy_PRG_seq,seq,seq,

gdzie:

yyyyy zdalny kod dostępu; ustawienie fabryczne to 1111; powinien zostać zmieniony.
PRG komenda.



seq to sekwencje programowania lub wprowadzania, składające się ze znaków od 0 do 9, F, N. W jednej wiadomości SMS może wystąpić więcej niż jedna sekwencja. Poszczególne sekwencje powinny być przedzielone znakiem interpunkcyjnym (przecinkiem lub kropką). Liczba sekwencji w jednym SMS'e jest jedynie ograniczona przez liczbę znaków jaką może przestać sieć GSM.

– spacja.

Przykład: jeżeli centrala jest rozbrojona i master kod to **1234**, możesz ustawić kod dla drugiego użytkownika alarmu wysyłając SMS: **1111_PRG_F61234 02 6789**

Po otrzymaniu takiej wiadomości na centrali zostanie zaprogramowany kod 6789 umożliwiający uzbrajanie i rozbrajanie systemu przez drugiego użytkownika.

5. Zdalny dostęp przez serwer internetowy

5.1. Możliwe ustawienia:

GSMLink server umożliwia użytkownikowi sterowanie i programowanie systemu alarmowego wraz z dodatkowymi urządzeniami połączonymi z systemem. Komunikacja może odbywać się poprzez SMS lub GPRS. Dzięki stronie www.gsmlink.cz możemy:

- Zmieniać ustawienia centrali.
- Zmieniać ustawienia dialera.
- Sterować systemem i dodatkowymi urządzeniami
- Określać rodzaje zdarzeń wysyłanych pod zaprogramowane numery telefonów.

Poprzez serwer można również odczytać kolejne zdarzenia, jakie miały miejsce w systemie (podobnie jak w programie COMLINK). Aby zredukować koszty połączenia zdalnego zaleca się stosowanie połączenia **GPRS z serwerem**.

5.2. Rejestracja systemu na serwerze WWW

Rejestracji można dokonać na dwa sposoby:

- **Poprzez stronę internetową** www.gsmlink.cz - aby dokonać rejestracji wpisz kod rejestracji podany na certyfikacie (kod ma postać **xxxx-xxxx-xxxx** i jest indywidualny dla każdego użytkownika).
- **Poprzez telefon komórkowy** – w trybie uczenia **U** wpisz na klawiaturze systemowej wprowadź sekwencję **972 xxxx F0**, gdzie **xxxxx** jest numerem twojego telefonu. Po chwili przesłana zostanie na twój telefon wiadomość SMS z kluczem i dialer dokona rejestracji na serwerze.



6. Dodatkowe informacje

6.1. Priorytet wysyłanych wiadomości:

Jeżeli w dialerze aktywna jest opcja przesyłania raportów zdarzeń, wówczas dialer:

- Wysyła informacje do Bazy Monitorowania 1
- Wysyła raporty SMS (na zaprogramowane od 1,2... do 8 numery tel.)
- Wysyła ostrzeżenia dźwiękowe (na zaprogramowane od 1,2... do 8 numery tel.) – każdy numer wybierany jest tylko raz

Jeżeli dojdzie do jakiegokolwiek zdarzenia, o którym informacja powinna być przesłana do BM w momencie gdy system jest zdalnie sterowany poprzez telefon, raport do BM zostanie wysłany zaraz po zakończeniu (rozłączeniu się).

Jeżeli użytkownik wyłączy alarm, wszystkie nie wysłane raporty, z wyjątkiem przesyłanych do BM zostaną anulowane.

Funkcja	Sekwencja	Opcje	Ustawienia fabryczne
Numery telefonów, na które przesyłane będą wiadomości SMS oraz wiadomości głosowe	7t xxx..x F0	t = pamięć telefonu 1 do 7 xxxx = numer tel. (max.20 cyfr), F9="+"	brak
Raporty SMS dotyczące zdarzeń	81 uu t y	uu = indeks zdarzenia 01 do 31 t = pamięć tel. 1 do 7	t=1&2 alarm SMS t=3&4 alarm SMS + głosowo t=5&6 alarm+uzbrojenie SMS + głosowo
Raporty głosowe dotyczące zdarzeń	82 uu t y	y=0 nie wysyłany, y=1 wysyłany	t=7 tylko alarmy głosowe
Kod zdalnego dostępu - użytkownik	94 xxxxxxx F1	xxxxxxxx = kod, 1 do 8 cyfr 94F1 - kod zdalny nie wymagany	1111
Jednokrotny zdalny dostęp	970	Jeżeli centrala jest w trybie użytkownika U funkcja ta umożliwia jednokrotny zdalny dostęp bez podania kodu.	
Pomiar mocy sygnału GSM	971	Jeżeli centrala znajduje się w trybie użytkownika U, włączenie tej funkcji umożliwia sprawdzenie mocy sygnału GSM (od 0 do 9), wyłączenie pomiaru poprzez N	
Funkcje dołączonego telefonu	98 y	y=0 linia telefoniczna y=1 klawiatura alarmowa y=2 bez funkcji y=3 linia alarmowa	linia telefoniczna
Numer telefonu alarmowego	99 xxxxxx F0	xxxxxx = telefon (max.20 cyfr), F9="+"	brak

